

Certificado nº TEL-008/2025
Certificate no.



Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U.
 Ctra. Villaluenga a Cobeja, km 3.5
 45520 Villaluenga de la Sagra – Toledo
 Espanha

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U.
 Ctra. Villaluenga a Cobeja, km 3.5
 45520 Villaluenga de la Sagra – Toledo
 Espanha

Produto:
Product:

Telhas cerâmicas
 Clay roofing tiles

Referências:
Type references:

Cobert S12
 Ver anexo/See annex

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

BMI COBERT

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 1304:2013

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

21018-AC/23 e/and 21052-AC/73 / LOEMCO

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Certificado n.º 034/001991, emitido por AENOR em 2025-10-07
 Certificate no. 034/001991, issued by AENOR on 2025-10-07

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:
e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

2030-10-07

Data de emissão:
Date of issue:

2025-10-10



Francisco Barroca
 Diretor Geral / General Manager



Este Certificado é constituído por um Anexo com 1 (uma) página
 This Certificate includes one Annex with 1 (one) page

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

TEL-008/2025



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS				
Formato Format	Telha de encaixe longitudinal e transversal Tile with sidelock and headlock			
Referências Type References	Cobert S12 Rojo Natural, Cobert S12 Rojo Natural Hidrofugada ¹			
Cor da pasta Ceramic body colour	Vermelha Red			
Dimensões (mm) Dimensions (mm)	Impermeabilidade (Método 2) Impermeability (Method 2)	Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) Frost resistance (European single test method)	Comportamento ao fogo exterior² External fire performance	Reação ao fogo² Reaction to fire
444x275	Categoria 1 Category 1	Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos) Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)	B _{roof}	A1
Observações Remarks	1. Produtos com tratamento superficial hidrofugado / Products with superficial hydrophobic agent treatment 2. Classificada sem necessidade de ensaios / Classified without the need for testing Decisão da Comissão 96/603/EC / Commission Decision 96/603/EC			

Data de emissão: 2025-10-10
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

